



CZP STROPY, spol. s r.o.

Puchmajerova 5, 158 00, Praha 5

Tel.,fax: 251 61 21 11

e-mail: czp@czp.cz

www.czp.cz

CZP STROPY, s.r.o. – Praha 5, Puchmajerova 5, PSČ 158 00, IČ:27404391, zapsaná 4.1.2006 v obch. rejstříku Městského soudu v Praze v odd.C,vložka110199


Akustické hodnoty stropního panelu CZ-JW 240

HODNOTY NEPRŮZVUČNOSTI HOLÉHO PANELU CZ-JW 240

Vzduchová neprůzvučnost: $R'_w = 47 \text{ dB}$

Kročejevá neprůzvučnost: $L'_{n,w} = 84 \text{ dB}$

VÝPOČET NEPRŮZVUČNOSTI PANELU SE SKLADBOU PODLAHY



Vzduchová neprůzvučnost: $R_w = 56 \text{ dB}$

Kročejevá neprůzvučnost: $L_{n,w} = 48 \text{ dB}$

Neprůzvučnost byla vypočítána podle zásad ČSN EN 12354.

Norma udává pro bytové domy minimální požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti $R_w \geq 53 \text{ dB}$ a kročejevou neprůzvučnosti $L_{n,w} \leq 58 \text{ dB}$.

V Praze dne 27. 3. 2019



CZP STROPY, s.r.o.
Puchmajerova 5
158 00 Praha 5
tel./fax: 251 612 111
czp@czp.cz www.czp.cz

① IČ: 274 04 391 DIČ: CZ27404391

Jiří Vlach – jednatel společnosti